Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина»

АНКЕТА №14

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.310,
здание учебного корпуса

2016 год.

АНКЕТА №14

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Технологический институт – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина»

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 433511 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 310 тел./факс 8(84235)2-07-27 ti_priemnaja@mail.ru
Ведомственная принадлежность объекта: министерство сельского хозяйства РФ

Вид деятельности: 80.30.01 (образование)

Форма собственности объекта: оперативное управление
Размещение объекта: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 310, здание учебного корпуса, 3 – этажное, железо – бетонные блоки, год постройки 1987 г.
Объем предоставляемых услуг: 306 студентов очной формы обучения, 87 человек преподаватели и обслуживающий персонал.

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	**наличие**	наличие	-
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К,О,С	**не менее 90 см**	350 см	-
	Знак доступности учреждения			-	установка
	Автостоянка посетителей			наличие	-
1	2	3	4	5	6
	Расстояние до входа в здание	К,О	**не более 50 м**	45 м	-

	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	**не менее 10 %**	10%	установка
	Размер места со специальным знаком	К	**350х500см**	-	установка
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м	К,О К, О, Г С О	**не менее 180 см** **наличие** **наличие** **наличие**	200 см. - - наличие	- установка установка -

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	44 см	-
	Габариты площадки: Ширина х глубина	К	**не менее 220х220 см**	600х420 см	-
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О, С	**наличие**	-	-
	Нескользкое покрытие	К, О, С	**наличие**	наличие	-
	Навес	К,О, С	**наличие**	наличие	-
1	2	3	4	5	6
	Лестница наружная			отсутствует	-
	Нескользкое покрытие	О, С, Г	**наличие**	-	-
	Рельефная (тактильная) полоса	С	**60 см**	-	-

	перед маршем вверху и внизу (ширина)				
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	**наличие**	-	-
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	**наличие** **85-95 см** **не менее 30 см**	-	-
	Пандус наружный			-	-
	Ширина марша	К	**не менее 100 см**	102 см	-
	Уклон	К	***И*/1 – не более 1/12**	1/12	-
	Высота одного подъема	К	**не более 80 см**	44 см.	-
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	**не менее 150х150 см** **не менее 150х150 см**	200х200 см. 150х150 см.	- -
	Поручни с двух сторон: •На высоте •На высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	**70 см** **85-90 см** **не менее 30 см**	72 см. 87 см 30 см	- - - -
	Нескользкое покрытие	К, О	**наличие**	наличие	
	Наружный подъемник: Вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	**наличие**	не требуется	
	Тамбур				
	Габариты тамбура: Глубина х ширина	К	**не менее 220х180 см**	230х190 см	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	 К К	 **не менее 90 см** **не более 2,5 см**	Р 130 см 1,0 см	- - -

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	**не менее 120 см**	150 см	-
	Разворотные площадки	К	**не менее 150х150 см**	150х150 см	-
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • Для лиц с нарушениями ОДА(О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	 К, О, С, Г О, К	 **не менее 1 ед. на этаж** **не менее 1 ед. на этаж**	- наличие наличие	- - -
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	**не более 10 см**	-	-
Лестница №1;2 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу	С	**60 см**	-	создание
	Контрастная окраска крайних ступней	С	**наличие**	-	создание

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: -на высоте -горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О,С	**наличие** **85-90 см** **не менее 30 см**	- - -	создание создание создание
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					**отсутствует**
	Кабина: • Габариты (глубина х ширина) • Ширина дверного проема • поручни	 К К О	**не менее 140х110 см** **не менее 80 см** **наличие**	-	-
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	**наличие**	-	-
	Знак доступности	К, С	**наличие**	-	-
Пандус внутренний к лестнице №1;2					
	Ширина марша	К	**не менее 100 см**	-	-
	Уклон	К	***И*/1 – не более 1/12**	-	-
	Разворотные площади внизу,	К	**не менее 150х150 см**	-	-
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	**наличие** **70 см** **85-90 см** **Не менее 30 см**	-	-
Пандус внутренний к столовой					
	Ширина марша	К	**не менее 100 см**	-	создание
	Уклон	К	***И*/1 – не более 1/12**	-	создание
	Разворотные площади внизу,	К	**не менее 150х150 см**	-	создание
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	**наличие** **70 см** **85-90 см** **Не менее 30 см**	-	создание создание создание создание

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов: эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Столовая			-	-
	Высота рабочей поверхности	К	**80-110 см**	85 см	-
	Габариты зоны обслуживания	К	**не менее 90х150 см**	90х150 см	-
Вкладка при необходимости описания столовой					
	Обслуживание в кабинете №				
	Ширина проема двери в свету	К, О	**не менее 90 см**	120 см	-
	Габариты зоны сидения, глубина	О	**не менее 120 см**	120 см.	-
	Зона для кресла-коляски	К	**не менее 150х150 см**	150х150 см	-
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	**60-80 см**	70см.	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршруту – дежурный пост				
	Ширина полосы движения	К, О	**не менее 120 см**	140 см	-
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	**80-110 см**	85 см	-
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Кабина индивидуального обслуживания №1;1А;2;3.				
	Ширина х глубина	К	**не менее 160х180 см**	-	создание
	Место для сидения	О	**наличие**	-	создание
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	**наличие**	-	создание
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		наличие	-
	Доля мест для колясочников	К	**не менее 2%**	2%	-
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	**не менее 120 см**	120см.	-
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата	Г	**не менее 1 шт.**	-	создание
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов: эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	**наличие**	наличие	-
	Ширина дверного проема	К	**не менее 90см**	90 см	-
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	**30 см**	-	содание
	Раковина: • Зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) • Высота раковины • Опорный поручень	К К О	**не менее 130 х 85 см** **75-85 см** **наличие**	150х120см 80см наличие	- - -
	Кабины: • Количество кабин • Ширина дверного проема • Габариты (минимальные глубина х ширина) • Опорные поручни • Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) • Крючки для костылей на высоте 120 см с выступом 12 см)	 К, О К К К, О К О	**не менее 1 ед.** **не менее 90 см не менее 180х165 см** **наличие не менее 80х120 см** **наличие**	2ед. 90см. 190х180 наличие 120х125см -	- - - - - установить
	Знак доступности кабины	К, О	**наличие**	наличие	-
	Тактильная направляющая полоса к Писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	**30 см**	-	создание
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские – 2%, женские – 5% от общего числа кабин)					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов: эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	**наличие**	-	создание
	Надписи: • Размещение на высоте • Высота прописных букв • освещенность	К, С, Г С С	**наличие** **не более 160 см** **не менее 7,5 см** **наличие**	- - - наличие	создание создание создание -

	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	**наличие** **60-110 см** **наличие** **наличие** **наличие** **наличие**	- - - - -	создание
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	**не менее одной шт.**	-	приобрести
	Телефоны с усилителем звука и Увеличенными тактильными клавишами	С, Г	**не менее одной шт.**	-	приобрести
	Таксофон: с автоматическим Перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	**наличие**	-	приобрести
	Речевые информаторы и маяки	С	**наличие**	-	приобрести
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 $м^2$	С	**наличие**	-	приобрести
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	**наличие**	-	приобрести
	Малогабаритные аудиовизуальные Информационно-справочные системы	К, О, С, Г	**наличие**	-	приобрести

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов: эти номера заносятся в графу 1 анкеты

Председатель комиссии: Заместитель Директора по АХР_____Ю.В. Белов

Члены комиссии: Заместитель директора по УиВР_____Н.С. Семенова

Главный бухгалтер_____Л.Р. Бяхтыгареева

Начальник ОИО_____О.А. Дмитриев

Декан экономического факультета_____И.А. Авдонина

Декан инженерно-технологического факультета_____Е.Г. Ротанов

Председатель студенческого совета_____Л.И. Шакирова

«01» февраля 2016 г.